

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад № 47 «Дельфин»
городского округа Мытищи

ф. (495) 586-33-62
тел. (495) 583-46-91
e-mail: dsdelfin@yandex.ru

Московская область,
141006, г. Мытищи,
Олимпийский пр-т, д.28, к. 2

Исх. № 41/1 от « 10 » 04 2020г.
на № _____ от « _____ » _____ 2020г.

**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по
городскому округу Мытищи
Московской области**

В ответ на предписание от 16.03.2020 г. № 57/1/1 по устранению обязательных требований пожарной безопасности в МАДОУ № 47 «Дельфин» сообщаем об исполнении:

№№ п/п/	Вид нарушения	Отметка об исполнении
1.	Не представлены акты проверки внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу специализированной организацией.	Проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу специализированной организацией ООО «Силтек». Акт выполненных работ от 26.03.2020г.
2.	Речевые пожарные оповещатели не обеспечивают требуемый уровень звука в месте расположения кабинета заведующего	Установлен дополнительный речевой громкоговоритель в количестве 1 шт. модели LPA-10W3 в административном блоке, что обеспечило требуемый уровень звука в кабинете заведующего. Акт выполненных работ от 20.05.2020г.

Заведующий МАДОУ №47 «Дельфин»  Л.В. Гловели



Исполнитель:
Данилова Е.Ю.
Тел.8(495)583-46-91