

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ МЫТИЩИ

Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7, тел. 583-88-89

Предписания № 57/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению центр развития
ребенка - детский сад № 47 «Дельфин»
в лице заведующего Гловели Людмилы Валерьевны

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи, майора внутренней службы С.В. Ананичева № 57 от «26» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» марта по «16» марта 2020 г., государственным инспектором городского округа Мытищи по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Мамойко Л.Н., была проведена плановая проверка с целью контроля за обеспечением пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 47 «Дельфин» по адресу: 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 28, к. 2. При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ № 47 «Дельфин» Гловели Людмила Валерьевна, заместитель заведующего по безопасности МАДОУ № 47 «Дельфин» Данилова Елена Юрьевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не представлены акты проверки внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу специализированной организацией.	(№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» гл. 12, ст. 12; Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и	20 мая 2020 года	

		сооружений» п. 3);		
2.	Речевые пожарные оповещатели не обеспечивают требуемый уровень звука в месте расположения кабинета заведующего.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54; СП 3.13130.2009 п. 4.8: Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.	20 мая 2020 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)
«16» марта 2020 г.

Государственный инспектор
городского округа Мытищи по
пожарному надзору, капитан
внутренней службы Мамойко Л.Н.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«16» марта 2020 г.


(должность, фамилия, инициалы)